



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 2065, נשר 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

25.6.2025

לכבוד

א.ג.נ.,

הודעה 3 לקבלנים – מענה לשאלות הבהרה - פומבי מס' 2025 / 02 לאספקה והתקנה של משאבות בורג

במכון לטיפול בשפכים בחיפה

להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מציעים בקשר למכרז שבנדון:

מס'	מס' עמוד	סעיף במכרז /הסכם	פירוט השאלה	תשובת האיגוד
1.	4	4.7	בהמשך לתשובתכם במסמך ההבהרות הקודם, האם ניתן להשתמש בניסיון של קבלן אחר שביצע התקנות כקבלן ראשי ואנחנו רוצים להשתמש בניסיון שלו?	התשובה שלילית. כפי שהוסבר בהודעה מס' 1 ומבלי לשנות את האמור בה ואת נוסח תנאי הסף המתוקן שמופיע בהודעה לקבלנים מס' 1, מוסבר: ניתן להציג ניסיון בהתקנת משאבות שהותקנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע ובלבד שהמציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט שבמסגרתו הותקנו המשאבות. כלומר – לא ניתן להשתמש בניסיון של קבלן ראשי אחר, ולא ניתן להשתמש בניסיון של המציע בהתקנה בה המציע עצמו היה קבלן משנה של קבלן ראשי כלשהו. למען הסר ספק מובהר, כי תשובה זו מהווה הסבר למענה שניתן בהודעה לקבלנים מס' 1 ואין בה בכדי לשנות או לתקן את תנאי סף 4.7 המעודכן כפי שנכתב בהודעה מס' 1, או להפחית מדרישותיו.
2.			• Can the existing plinth (= foundation) of the lower bearing and the upper bearing be used again? • Can the foundation of the gearbox be used again? • They do not want to have a vee belt transmission anymore? • I can give you the following shipping volumes : • Three screw pump bodies : each 280 cm x 280 cm x	מענה לכל השאלות מצוי במפרט הציוד שהנו חלק מהמפרט הטכני המיוחד. לגופו של עניין – כל חלקי הציוד נדרשים להיות חדשים ולא יעשה שימוש בחלקים קיימים. בסיסי הבטון יידרשו להתאמות למשאבה / מנוע החדשים. הנעת המשאבה הינה בהנעה ישירה ולא באמצעות הנעת סרט.

	20 m length – weight : 30 000 kg / unit • Three 20 ‘ ft containers , each with a gearbox / motor / bearings , splash guards , etc			
רשימת היצרנים המאושרים מצויה במפרט הציוד שהנו חלק מהמפרט הטכני המיוחד, שמצורף כמסמך ז' בעמוד המכרז באתר האיגוד	צוין כי על המציע להציג הסכם עם יצרן הציוד / משווק מורשה של הציוד מתוך רשימת היצרנים המורשים המצורפת למכרז אך לא צורפה רשימה כאמור	4.9	4	3.
רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף למכרז, ר' סעיף 4.3. להנחיות אופן רכישת המסמכים, ר' עמוד 5 למכרז סעיף 5.	אין חובת רכישת ניירת המכרז (סעיף 5) וניתן להגיש את ההצעה ע"ג הקבצים שהורדו מהאתר האינטרנט שלכם ?			4.
בנוסח חופשי ובלבד שיכלול את כל הנדרש בעמוד 4 סעיף 4.9.	האם נדרש פורמט מוגדר למכתב הכוונות של יצרן המשאבות ? או שמא כל נוסח ומכתב כוונת מספק המשאבות מקובל עליכם?			5.

מסמך זה כולל **שני (2) עמודים**. ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונספחיהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, שהאמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז ובכל מסמך הבהרה קודם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בתחתית העמוד על-ידי המשתתף.** למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את האיגוד, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את האיגוד. מאחלים לכולם בהצלחה.

בברכה,
איגוד ערים חיפה - ביוב

יש לחתום בתחתית העמוד ולצרף המסמך להצעה

הננו לאשר כי קיבלנו את מסמך התשובות לשאלות הבהרה וכי קראנו את האמור בו:

שם המציע: _____

שם החותם ותפקידו: _____

חתימה + חותמת המציע: _____