



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 2065, נשר 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

3.6.25

לכבוד

א.ג.נ.,

הודעה לקבלנים מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 02 / 2025

לאספקה והתקנה של משאבות בורג במכון לטיפול בשפכים בחיפה

לתשומת לב המציעים, מסמך זה כולל תיקון של תנאי סף. לאור זאת, יידחה מועד הגשת ההצעות וכן יתאפשר סבב נוסף של שאלות הבהרה ויתקיים סיור קבלנים נוסף. מובהר, כי מציע אשר השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 14.5.25 אינו נדרש להשתתף בסיור הקבלנים הנוסף. פרוטוקול סיור הקבלנים הנוסף, אם יתקיים, יופץ לכל מציע שנכח באחד הסיורים.

על המציעים להתעדכן באתר האיגוד באופן רציף ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

להלן המועדים המעודכנים:

תאריך שעה	הפעילות
בתאריך 11.6.25 בשעה 10:00	מועד סיור הקבלנים הנוסף (כל מציע חייב להשתתף בסיור קבלנים אחד)
עד לתאריך 19.6.25 בשעה 12:00	מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה
בתאריך 3.7.25 בשעה 12:00	מועד אחרון להגשת ההצעות
עד לתאריך 27.11.2025 (ללא שינוי)	תוקף ערבות המכרז
עד לתאריך 27.11.2025 (ללא שינוי)	תוקף ההצעה

להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מציעים בקשר למכרז שבנדון:

מס'	מס' עמוד	סעיף במכרז /הסכם	פירוט השאלה	תשובת האיגוד
1.	4	4.7	נבקשכם לתת את האפשרות להתקנת 3 משאבות ללא התניה שיהיו משאבות לשפכים בהכרח.	תנאי הסף בסעיף 4.7 יתוקן כדלקמן: "המציע בעל ניסיון מוכח בהתקנה של לפחות 2 משאבות לשפכים או למים, בספיקה של 1,800 מק"ש לפחות כל אחת, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2020 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז. ניתן להציג משאבות כאמור שהותקנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע ובלבד שהמציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט שבמסגרתו הותקנו המשאבות."
2.	4	4.7	אבקשכם להוסיף בסעיף זה כי ניתן יהיה להוכיח ניסיון גם באמצעות ביצוע העבודות על ידי קבלן משנה של המציע (כלומר, שהמציע היה קבלן ראשי).	מקובל. ר' תשובה לשאלה 1.
3.	4	4.7	מבוקש לתקן מ-3 משאבות לשפכים ל-2 משאבות לשפכים.	מקובל. ר' תשובה לשאלה 1.
4.	4	4.7	מבוקש להציג ניסיון של המציע בהתקנה כאשר המציע שימש כקבלן משנה עבור קבלן ראשי כלשהו.	הבקשה נדחית.
5.	4	4.7	בפרויקט שביצענו טרם שנת 2000, התקנו משאבת בורג אחת חדשה וכן ביצענו שיפוץ מלא (כולל התקנת מיסבים עליונים ותחתונים) לשתי משאבות נוספות מאותו סוג ובאותו אתר. השאלה: האם ניסיון זה, הכולל התקנה אחת מלאה ושיפוץ מלא של שתי משאבות זהות, עשוי להיחשב כעמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיף 4.7.	הבקשה נדחית.
6.	4	4.7	נבקש לשנות לנוסח הבא "המציע הנו בעל ניסיון מוכח בהתקנה של לפחות 2 משאבות לשפכים, בספיקה של 1,800 מק"ש לפחות כל אחת, ובהתקנה של לפחות 1 משאבה בספיקה של 1,200 במהלך התקופה שבין 1.1.2020 למועד הגשת ההצעות למכרז"	מקובל חלקית. ראו תשובה לשאלה 1.

7.	14	טופס הצעת המחיר	הצעת טופס הצעת המחיר ניתן להציע 0 הנחה. אין להציע תוספת (הנחה שלילית) למחירי המקסימום. הצעה בעלת הנחה שלילית תיפסל. משקלול עלות הפרויקט נראה כי יש חוסר משמעותי באומדן לפרויקט, נבקשם לאשר מתן תוספת למחירי המקסימום.	הבקשה נדחית.
8.	23 27	4.3 8	לאור מחירי השוק והסיכונים הקיימים בענף הבניה, הבנקים העלו את עלויות שיעורי הריבית בגין מימון פרויקטים בבניה ותשתיות, נבקש שערבות בדק וערבות ביצוע יוקטנו ל 2.5%.	הבקשה נדחית.
9.	26	7.2	נבקש שעדכון מחירי כתב הכמויות יעשה אחת לחודש ע"פ מדד תשומות הבניה כאשר מדד הבסיס הינו המדד בחודש הגשת ההצעה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
10	כללי		נא אישורכם לאספקת משאבות תוצרת ROCONZI	הבקשה נדחית.
11	מפרט הציווד		נא לאישורכם לשימוש בהינע רצועות	הבקשה נדחית.

מסמך זה כולל **שלושה (3) עמודים**. ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונספחיהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, שהאמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז ובכל מסמך הבהרה קודם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בתחתית העמוד על-ידי המשתתף.** למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את האיגוד, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את האיגוד. מאחלים לכולם בהצלחה.

בברכה,
איגוד ערים חיפה -ביוב

יש לחתום בתחתית העמוד ולצרף המסמך להצעה

הננו לאשר כי קיבלנו את מסמך התשובות לשאלות הבהרה וכי קראנו את האמור בו:

שם המציע: _____

שם החותם ותפקידו: _____

חתימה + חותמת המציע: _____